

## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu  
des produits de construction et d'aménagement  
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59 modifié)

**N° RA16-0064**

**Valable 5 ans à compter du 07 avril 2016**

- Matériau présenté par :** ISIL MÜHENDISLIK MAK. VE INS. SAN. TIC. A.S.  
Yayalar mah. Akin Sok. no. 18/1  
PENDIK / ISTANBUL  
TURQUIE
- Marque commerciale :** FLEXIVA SKY  
LÜX ALESBO  
AIRBOX
- Description sommaire :** Paroi de gaine de ventilation.  
Complexe souple constitué de films polyester d'épaisseur 12 µm  
contrecollés entre des feuilles d'aluminium d'épaisseur 7 µm.  
Masse surfacique nominale totale : 90 g/m<sup>2</sup>.  
Epaisseur nominale totale : 65 µm.  
Coloris : aluminium.
- Nature de l'essai :** Essai au brûleur électrique

**Classement :**

**M1**

**Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) :** Non limitée a priori.  
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA16-0064 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens des articles L 115-27 à L 115-33 et R 115-1 à R 115-3 du code de la consommation.

**Champs-sur-Marne, le 07 avril 2016**

**Le Technicien  
Responsable de l'essai**



**Olivier BRAULT**

**Le Chef du Laboratoire  
Réaction au Feu**



**Nicolas ROURE**

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT**

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS